

ARCON AS
Tor Halvorsen
Hvamstubben 17
2013 SKJETTEN

Deres ref:
Vår ref: 14/530-2/MIVM/RAHE
Dato: 07.03.2014

Helsemessig vurdering av EnergiPlus 116 til bruk som avleiringshemmer i dampkjeler som produserer damp til næringsmiddelformål

Vi viser til Deres henvendelse 2. januar 2014 vedrørende en helsemessig vurdering av EnergiPlus 116 til bruk som avleiringshemmer i dampkjeler som produserer damp til næringsmiddelformål.

Helsemessig vurdering av EnergiPlus 116 til bruk som avleiringshemmer i dampkjeler

Nasjonalt folkehelseinstitutt har gjort en helsemessig vurdering av EnergiPlus 116 ut fra opplysningene som ble fremlagt av ARCON AS, og finner produktet akseptabelt til bruk som avleiringshemmer i dampkjeler som produserer damp til næringsmiddelformål.

Forutsetninger for godkjenningen er at:

- produktet følger spesifikasjoner for god fabrikkpraksis
- produsentens opplysninger om bruk, dosering o.a. vedrørende produktet blir fulgt
- produktet ikke påvirker drikkevannskvaliteten negativt

Det er produsentens og/eller importørens ansvar at produktene er produsert i henhold til god produksjonspraksis og at kvaliteten på produktene er god. Innholdet av urenheter i slike produkter skal være så lav som teknisk mulig. Migrasjon av komponenter direkte eller indirekte fra slike produkter til drikkevann eller andre næringsmidler skal ikke medføre en helserisiko.

Denne godkjenningen er gitt ut fra de produktbeskrivelser som ble gitt i tidligere søknad og ut fra dagens kunnskapsgrunnlag. Ved en vesentlig endring av spesifikasjonene vil vurderingen automatisk falle bort og ny vurdering må søkes. Også dersom forutsetningene for vurderingen endres vesentlig vil denne kunne trekkes tilbake.

Folkehelseinstituttet har ikke vurdert produktets tekniske egenskaper. Vi gjør derfor oppmerksom på at denne godkjenningen ikke må benyttes i markedsføringen på en måte som gir et slikt inntrykk, jfr. § 7 og 26 i lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv.

Vi gjør oppmerksom på at kostnader for utført arbeid i forbindelse med godkjenning av tilsetningsstoffer, beskyttelsesbelegg o.a. for drikkevannssystemer på norsk kontinentalsokkel vil ifølge Arbeidsmiljølovens § 18 bli belastet søker.

Vennlig hilsen



Hubert Dirven
Avdelingsdirektør



Ragna Bogen Hetland
seniorforsker